

Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Газели по маршрутам: № 2 «Спецпоселок – Больничный городок», № 102 «Железнодорожный вокзал – Больничный городок», № 104 – пос. Укшук – Больничный городок» до остановки «Судебные приставы» на улице К. Маркса до 15-00ч., после 15-00ч. до остановки «РЭП» на улице Крупской, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 360 м от остановки с улицы К. Маркса, 100 м от остановки с улицы Крупской.

2.2 время движения (пешком) 20 мин от остановки с улицы К. Маркса, 10 мин от остановки с улицы Крупской

2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
Да

2.4 Перекрестки: Перекресток улиц К.Маркса и Ф.Алексеева регулируемый, без звуковой сигнализации, без таймера.

2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):
Нет

2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) Ширина пешеходного пути 1,2 м, находится в пределах прямой видимости. Горизонтальных площадок (карманов) для обеспечения возможности разезда инвалидов на креслах-колясках нет. На пути следования имеется продольный уклон путей движения. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть превышает 0,015 м. Высота бордюров по краям пешеходных путей на пути следования встречается менее 0,05 м.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): На пути следования частично имеются устройства съездов с тротуара.

3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б», «ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б», «ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно